



## МЧС РОССИИ

**Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике  
(Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Шелковскому муниципальному району)**

366108, ЧР, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. Советская, 27, mail: ond-17@mail.ru

### **Предписание № 58 /1/ 51**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Заведующей Государственного бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования Комбинированного вида на 80 мест «Детский сад №2 ст.Червленая Шелковского муниципального района» Чеченской Республики Косуевой Медент Нажаевне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнения решения № 58 от «05» августа 2021 г. заместителя главного государственного инспектора Шелковского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 30 мин. «09» августа 2021 г. по 15 ч. 30 мин. «09» августа 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования «Детский сад №2 Комбинированного вида на 80 мест» Шелковского муниципального района Чеченской Республики, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): ЧР, Шелковской район, ст.Червленая, ул.Рабочая № 41 «б».

**проверку проводил(а):**

Ушаев Нурмагомед Артурович государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору

**совместно с:** \_\_\_\_\_

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.



1.	1. Завести специальный журнал произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.478;	До 25.01.2022	
2.	2. Утвердить и разместить инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.478.	До 25.01.2022	
3.	3. Для покрытий пола в помещениях заменить на материалы с пожарной опасностью КМ-2 и ниже (паласы).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 134. П.7.	До 25.01.2022	
4.	4. Провести огнезащитную обработку строительных конструкций чердачного перекрытия детского сада.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.13.	До 25.01.2022	
5.	5. Потолок в спальнях помещений относится к классу неизвестной конструктивной пожарной опасности, должны иметь класс пожарной опасности не ниже К0.	Основание: п. 6.7.11 сп 2.13130.2012.	До 25.01.2022	
6.	7. Провести проверку измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.	. п. 2.12.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	До 25.01.2022	
7.	8. Огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	Правило Противопожарного Режима в РФ п.409.	До 25.01.2022	
8.	9. Предоставить договор на обслуживание пожарной сигнализации.	Правила Противопожарного Режима в РФ п. 54.	До 25.01.2022	
9.	10. В помещении столовой разместить инструкции о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.2 абз.4.	До 25.01.2022	
10.	11. Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.30 абз.1; Правила Противопожарного Режима в РФ п.30 абз.1.	До 25.01.2022	
11.	12. В котельной разместить инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.2 абз.4.	До 25.01.2022	
12.	13. Обеспечить кухню огнетушителями по нормам согласно приложениям №1,2.	. Правила Противопожарного Режима в РФ п.70.	До 25.01.2022	
13.	14. Предоставить акт проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед отопительным сезоном.	Правила Противопожарного Режима в РФ п.78.	До 25.01.2022	
14.	15. Исправить автоматическую пожарную сигнализацию детского сада.	Таблица 1 п. 9.1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты.	До 25.01.2022	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица, проводившего проверку:



Ушаев Нурмагомед Артурович Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая ГБДОУ «Червленнский Детский сад №2 «Дахар» Косуева Медент Нажаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» августа 2021 г.

Косуева  
(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №